180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023393

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县马壁镇郎寨小学

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023393　　第 1 页　共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	安泽县马壁镇郎寨小学厨房水龙头
受检单位	安泽县马壁镇郎寨小学	受检单位地址	郎寨村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.10
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.10
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	樊明辰 乔增增
检验日期	2023.04.10-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物　GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物　GB/T5750.5-2006 4.1 砷　GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023393-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023393

序号	检验项目	单位	JSH2023393-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.31	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	318	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	49	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	37.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	520	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.24	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	9.6	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.13	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023394

检验报告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县马壁镇西里村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023394　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	村民家中水龙头
受检单位	安泽县马壁镇西里村	受检单位地址	西里村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.10
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.10
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	樊明辰 乔增增
检验日期	2023.04.10-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物　GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物　GB/T5750.5-2006 4.1 砷　GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023394-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年 4月19日		
备　注			

录　入	张著婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023394

序号	检验项目	单位	JSH2023394-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.49	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	348	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	82	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	39.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	581	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.26	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	9.6	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	8	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.14	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023395

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县马壁镇马壁村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023395

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房水龙头
受检单位	安泽县马壁镇马壁村	受检单位地址	马壁村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.10
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.10
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	樊明辰 乔增增
检验日期	2023.04.10-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023395-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023395

序号	检验项目	单位	JSH2023395-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.90	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	270	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	96	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	20.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	396	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.22	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.3	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	15	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.04	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023396

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县马壁镇石槽村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023396　　第 1 页　共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	院内水龙头
受检单位	安泽县马壁镇石槽村	受检单位地址	石槽村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.10
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.10
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	樊明辰 乔增增
检验日期	2023.04.10-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023396-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年 4月19日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023396

序号	检验项目	单位	JSH2023396-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.81	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	267	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	36	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	21.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	501	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.29	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.5	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	4.7	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.04	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023397

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县冀氏镇冀氏小学

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023 年 04 月 19 日

检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023397　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房水龙头
受检单位	安泽县冀氏镇冀氏小学	受检单位地址	冀氏村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.10
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.10
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	樊明辰 乔增增
检验日期	2023.04.10-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023397-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备　注			

录　入	张著婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023397

序号	检验项目	单位	JSH2023397-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	1.0	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.94	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	202	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	31	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	19.4	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	387	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.24	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.8	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.0021	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.3	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	3	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.16	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023398

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县冀氏镇冀氏村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023398　　第 1 页　共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房水龙头
受检单位	安泽县冀氏镇冀氏村	受检单位地址	冀氏村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.10
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.10
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	樊明辰 乔增增
检验日期	2023.04.10-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023398-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年 4月19日		
备　注			

录　入	张著婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023398

序号	检验项目	单位	JSH2023398-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.9	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	8.49	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	36.3	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	64	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	51.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	273	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.24	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	1.0	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.0029	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0008	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0032	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.1	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	13	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.02	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023399

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县冀氏镇王村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023399　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房水龙头
受检单位	安泽县冀氏镇王村	受检单位地址	王村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.10
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.10
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	樊明辰 乔增增
检验日期	2023.04.10-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023399-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023399

序号	检验项目	单位	JSH2023399-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.8	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.84	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	250	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	47	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	18.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	437	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.29	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.3	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	4.7	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	28	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.02	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023400

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县冀氏镇和平村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023400　　

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房水龙头
受检单位	安泽县冀氏镇和平村	受检单位地址	和平村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.10
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.10
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	樊明辰 乔增增
检验日期	2023.04.10-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	60%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023400-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	[illegible] 2023年4月19日	审核人	[illegible] 2023年4月19日
主检人	鲍武莉 [illegible] 2023年4月19日		
备　注			

录　入	张著婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023400

序号	检验项目	单位	JSH2023400-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.78	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	201	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	15	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	15.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	354	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.34	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.5	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.8	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.02	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023401

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县唐城镇上庄村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023401

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会水龙头
受检单位	安泽县唐城镇上庄村	受检单位地址	唐城镇上庄村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.11
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.11
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.11-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023401-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年 4月19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023401

序号	检验项目	单位	JSH2023401-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.86	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	370	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	247	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	12.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	781	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.42	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.7	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	9	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.08	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023402

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县唐城镇唐城村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023402　　

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会水龙头
受检单位	安泽县唐城镇唐城村	受检单位地址	唐城镇唐城村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.11
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.11
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.11-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023402-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	段戎莉		2023年 4月19日
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023402

序号	检验项目	单位	JSH2023402-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.80	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	256	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	42	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	17.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	444	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.40	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.3	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.8	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	6	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.05	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023403

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县唐城镇固县村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023403　　第 1 页　共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会厨房
受检单位	安泽县唐城镇固县村	受检单位地址	唐城镇固县村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.11
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.11
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.11-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023403-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023 年 4月19日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023403

序号	检验项目	单位	JSH2023403-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.67	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	271	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	76	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	16.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	547	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.50	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.3	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.6	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.05	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023404

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县和川镇罗云村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023404

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会水龙头
受检单位	安泽县和川镇罗云村	受检单位地址	和川镇罗云村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.11
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.11
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.11-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023404-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年 4月19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023404

序号	检验项目	单位	JSH2023404-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.60	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	282	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	38	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	23.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	460	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.64	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.3	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	9.6	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.04	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023405

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县和川镇孔旺村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023 年 04 月 19 日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023405

样品名称	生活饮用水	采样地点	村民家中
受检单位	安泽县和川镇孔旺村	受检单位地址	和川镇孔旺村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.11
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.11
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.11-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023405-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023405

序号	检验项目	单位	JSH2023405-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.66	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	243	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	42	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	13.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	465	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.51	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	1.6	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	4	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.06	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023415

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县府城镇义唐村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023415

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会
受检单位	安泽县府城镇义唐村	受检单位地址	府城镇义唐村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.13
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.13
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.13-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	58%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023415-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023415

序号	检验项目	单位	JSH2023415-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.52	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	318	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	47	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	24.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	519	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.38	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.017	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	4.7	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.03	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023416

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县自来水公司

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023416　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	水厂出厂水口
受检单位	安泽县自来水公司	受检单位地址	安泽县滨河北路
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.13
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.13
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.13-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	58%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2　游离氯 GB/T5750.11-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023416-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备　注			

录　入	张著婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023416

序号	检验项目	单位	JSH2023416-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.62	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	282	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	121	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	50.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	575	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.35	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0008	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.013	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	7.0	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	1	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.04	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
33	游离氯	mg/L	0.31	末梢≥0.05	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023417

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县幼儿园

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023417　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	幼儿园厨房
受检单位	安泽县幼儿园	受检单位地址	安泽县育英街
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.13
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.13
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.13-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	58%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物　GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物　GB/T5750.5-2006 4.1 砷　GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2　游离氯 GB/T5750.11-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023417-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年 4月19 日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023417

序号	检验项目	单位	JSH2023417-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.60	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	283	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	133	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	50.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	605	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.45	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0010	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.009	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	6.6	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.05	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
33	游离氯	mg/L	0.24	末梢≥0.05	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023418

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县新世纪幼儿园

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023418　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	幼儿园厨房
受检单位	安泽县新世纪幼儿园	受检单位地址	万象市场内
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.13
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.13
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.13-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	58%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2　游离氯 GB/T5750.11-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023418-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023418

序号	检验项目	单位	JSH2023418-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.66	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	293	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	119	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	51.6	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	594	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.48	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0008	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.011	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	6.8	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.04	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
33	游离氯	mg/L	0.27	末梢≥0.05	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023419

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县府城镇凤池村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023419　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	大队院内
受检单位	安泽县府城镇凤池村	受检单位地址	安泽县凤池大队
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.13
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.13
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.13-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	58%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023419-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年 4月19日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023419

序号	检验项目	单位	JSH2023419-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.64	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	250	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	36	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	16.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	403	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.53	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.5	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0009	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.020	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.1	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	24	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.03	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023420

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县府城镇凤池小学

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023420

样品名称	生活饮用水	采样地点	学校厨房
受检单位	安泽县府城镇凤池小学	受检单位地址	府城镇凤池小学
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.13
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.13
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.13-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	58%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2 游离氯 GB/T5750.11-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023420-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023420

序号	检验项目	单位	JSH2023420-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.55	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	314	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	111	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	52.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	591	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.51	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.5	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0009	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.013	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	7.1	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.03	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
33	游离氯	mg/L	0.13	末梢≥0.05	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023421

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县府城镇中心幼儿园

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023421

样品名称	生活饮用水	采样地点	厨房
受检单位	安泽县府城镇中心幼儿园	受检单位地址	府城镇中心幼儿园
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.13
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.13
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.13-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	58%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2 游离氯 GB/T5750.11-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023421-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023421

序号	检验项目	单位	JSH2023421-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.52	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	316	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	92	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	51.6	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	602	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.59	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.5	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0006	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.011	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	7.9	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.05	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
33	游离氯	mg/L	0.05	末梢≥0.05	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023422

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县爱元幼儿园

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023422　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	幼儿园厨房
受检单位	安泽县爱元幼儿园	受检单位地址	爱元幼儿园
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.13
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.13
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.13-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	58%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2　游离氯 GB/T5750.11-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023422-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023422

序号	检验项目	单位	JSH2023422-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.54	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	319	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	108	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	51.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	603	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.58	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.1	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0007	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.010	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	7.4	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	1	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.02	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格
33	游离氯	mg/L	0.07	末梢≥0.05	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023406

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县和川镇荆村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023406

样品名称	生活饮用水	采样地点	村民家中
受检单位	安泽县和川镇荆村	受检单位地址	和川镇荆村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.11
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.11
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.11-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023406-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023406

序号	检验项目	单位	JSH2023406-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	8.39	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	19.4	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	69	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	65.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	235	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.45	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.0020	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0013	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.2L	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023407

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县和川镇和川村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023 年 04 月 19 日

检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023407　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会
受检单位	安泽县和川镇和川村	受检单位地址	和川镇和川村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.11
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.11
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.11-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	24℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023407-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备　注			

录　入	张著婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023407

序号	检验项目	单位	JSH2023407-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.82	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	222	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	41	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	17.4	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	433	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.46	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	4.5	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	1	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023408

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县府城镇第五村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023408　　第 1 页　共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会水龙头
受检单位	安泽县府城镇第五村	受检单位地址	府城镇第五村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.12
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.12
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.12-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023408-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023 年 4 月 19 日	审核人	2023 年 4 月 19 日
主检人	2023 年 4 月 19 日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023408

序号	检验项目	单位	JSH2023408-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.88	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	240	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	37	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	11.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	402	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.40	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.5	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	2.5	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	12	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023409

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县良马镇郭都村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023409

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会水龙头
受检单位	安泽县良马镇郭都村	受检单位地址	良马镇郭都村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.12
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.12
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.12-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023409-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年 4月 19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023409

序号	检验项目	单位	JSH2023409-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.80	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	238	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	32	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	12.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	425	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.54	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.6	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.02	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023410

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县良马镇司马村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023410　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会厨房
受检单位	安泽县良马镇司马村	受检单位地址	良马镇司马村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.12
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.12
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.12-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023410-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年 4月19日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023410

序号	检验项目	单位	JSH2023410-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.66	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	242	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	19	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	14.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	430	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.67	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.0	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.04	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023411

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县良马镇良马村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023411

样品名称	生活饮用水	采样地点	镇政府水龙头
受检单位	安泽县良马镇良马村	受检单位地址	良马镇司马村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.12
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.12
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.12-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023411-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023411

序号	检验项目	单位	JSH2023411-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.64	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	311	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	74	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	30.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	559	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.74	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.3	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	9.5	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.06	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023412

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县良马镇边寨小学

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023 年 04 月 19 日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023412　　第 1 页　共2页

样品名称	生活饮用水	采样地点	边寨小学水龙头
受检单位	安泽县良马镇边寨小学	受检单位地址	良马镇边寨村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.12
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.12
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.12-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8--2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023412-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023412

序号	检验项目	单位	JSH2023412-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.72	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	259	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	17	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	19.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	418	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.69	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	5.2	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.02L	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
2024
1804120508 76
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023413

检验报告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县府城镇大黄村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023413　　第 1 页　共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会水龙头
受检单位	安泽县府城镇大黄村	受检单位地址	府城镇大黄村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.12
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.12
样品数量	5L×1　500mL×2　250mL×3 1L×2　40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.12-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1　浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1　臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1　pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1　铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1　铜 GB/T5750.6-2006 4.2　锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1　阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1　高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1　汞 GB/T5750.6-2006 8.1　镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1　铅 GB/T5750.6-2006 11.1　铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2　菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2　大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主　要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1)　原子荧光光度计（AFS-930　YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG　YQ-01-1）　气相色谱仪(SP-3420A　YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023413-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年 4月19日		
备　注			

录　入	张若婷	校　对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023413

序号	检验项目	单位	JSH2023413-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.76	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	221	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	31	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	12.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	428	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.64	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.4	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.5	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	7	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.12	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白

CMA
180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号：JSH2023414

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：安泽县综合检验检测中心

受检单位：安泽县府城镇上掌村

检验类别：委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：2023年04月19日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 检验检测专用章

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：JSH2023414

样品名称	生活饮用水	采样地点	村委会
受检单位	安泽县府城镇上掌村	受检单位地址	安泽县府城镇上掌村
委托单位	安泽县综合检验检测中心	采样日期	2023.04.12
检验类别	委托检验	接样日期	2023.04.12
样品数量	5L×1 500mL×2 250mL×3 1L×2 40mL×1	采样人员	杨世雄 乔增增
检验日期	2023.04.12-2023.04.19	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	50%RH
样品描述	液体清澈，聚乙烯瓶包装完好，玻璃瓶包装完好，无菌袋封口完好。		
检验项目 检验依据	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 pH GB/T5750.4-2006 5.1 总硬度（以 $CaCO_3$ 计）GB/T5750.4-2006 7.1 铁 GB/T5750.6-2006 2.1 锰 GB/T5750.6-2006 3.1 铜 GB/T5750.6-2006 4.2 锌 GB/T5750.6-2006 5.1 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2006 9.1 阴离子合成洗涤剂 GB/T5750.4-2006 10.1 硫酸盐 GB/T5750.5-2006 1.3 氯化物 GB/T5750.5-2006 2.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2006 8.1 高锰酸盐指数（以 O_2 计）GB/T5750.7-2006 1.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 氰化物 GB/T5750.5-2006 4.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 硒 GB/T5750.6-2006 7.1 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铬（六价）GB/T5750.6-2006 10.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铝 GB/T5750.6-2006 1.1 硝酸盐（以 N 计）GB/ T5750.5-2006 5.2 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨（以 N 计）GB/T5750.5-2006 9.1 三氯甲烷 GB/T5750.8-2006 1.2 四氯化碳 GB/T5750.8-2006 1.2		
主 要 仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 原子荧光光度计（AFS-930 YQ-02-1） 原子吸收分光光度计（TAS-990AFG YQ-01-1） 气相色谱仪(SP-3420A YQ-41-1)		
检验结论	样品 JSH2023414-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	2023年4月19日	审核人	2023年4月19日
主检人	2023年4月19日		
备 注			

录 入	张若婷	校 对	张莹	打印日期	2023 年 04 月 19 日

检验报告

报告编号：JSH2023414

序号	检验项目	单位	JSH2023414-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤1	合格
3	臭和味	----	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.72	6.5～8.5	合格
6	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	274	≤450	合格
7	铁	mg/L	0.3L	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	0.1L	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	0.2L	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	0.05L	≤1.0	合格
11	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.002L	≤0.002	合格
12	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.050L	≤0.3	合格
13	硫酸盐	mg/L	76	≤250	合格
14	氯化物	mg/L	15.0	≤250	合格
15	溶解性总固体	mg/L	521	≤1000	合格
16	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	0.77	≤3	合格
17	氟化物	mg/L	0.3	≤1.0	合格
18	氰化物	mg/L	0.002L	≤0.05	合格
19	砷	mg/L	0.001L	≤0.01	合格
20	硒	mg/L	0.0004L	≤0.01	合格
21	汞	mg/L	0.0001L	≤0.001	合格
22	镉	mg/L	0.0005L	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	0.0025L	≤0.01	合格
24	铬（六价）	mg/L	0.004L	≤0.05	合格
25	铝	mg/L	0.008L	≤0.2	合格
26	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	3.4	≤10	合格
27	菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
29	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
30	氨（以 N 计）	mg/L	0.06	≤0.5	合格
31	三氯甲烷	mg/L	0.0002L	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	0.0001L	≤0.002	合格

注：检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。

以下空白